

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

001595

№

РОСС RU.32311.OC02.ПБ01.1411
(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение заявителя)

ООО "Завод КЛАЙВ". Юридический адрес: 125599, Россия, город Москва, внутренняя территория городского муниципального округа Ховрино, улица Смольная, дом 24Д, этаж 12, комната 42. ИНН: 7743297690. ОГРН: 1197746240757. Номер телефона/факс: +7(495) 488-67-15. Электронная почта: info@zavod-clive.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя)

ООО "Завод КЛАЙВ". Адрес места осуществления деятельности: 141432, Россия, Московская область, город Химки, улица 2-й Северный проезд, строение 4В. ИНН: 7743297690. ОГРН: 1197746240757. Номер телефона/факс: +7(495) 488-67-15. Электронная почта: info@zavod-clive.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и
местонахождение органа по
сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Орган по сертификации "СТАНДАРТ-ТЕСТ" Общество с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ-ТЕСТ". Адрес: 115516, город Москва, Севанская ул., д. 23, эт./помещ. 1/IV ком./офис 5/1. Тел. 8(903)445-19-52, адрес электронной почты: standard-test@yandex.ru ОГРН 1237700099471.
Свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC02 от 20.02.2023 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о
сертифицированной продукции,
позволяющая провести
идентификацию)

Несущие системы кабельных трасс и комплектующие к ним для прокладки кабелей, торговой марки «CLiVE», выпускаемые по ТУ 27.33.13-001-40678497-2019. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования», в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Код ОКПД2
27.33.13
Код ТН ВЭД
8537 10 990 0

Время наступления критического состояния по потере несущей способности (R) согласно Приложению - бланк № 001594

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И
ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 32311.ИЛ02.ПБ1912 от 09.07.2023 года. Испытательная лаборатория «СТАНДАРТ-ТЕСТ» Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ-ТЕСТ»,
№ ARTALIX.RU.32311.ИЛ02 от 20.02.2023 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств
соответствия продукции)

Заявка № ПБ01.Н001411 от 29.06.2023 г., Акт отбора образцов № ПБ01.Н001411 от 30.06.2023 г., ТУ 27.33.13-001-40678497-2019 «Несущие системы кабельных трасс и комплектующие к ним для прокладки кабелей, торговой марки «CLiVE»
Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.32293.04ВЦА0.OC01.00815 от 17.04.2023 года, выдан ОС ООО «Стандарт Качества» свидетельство № РОСС RU.32293.04ВЦА0.OC01

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.07.2023 г. по 10.07.2028 г.




Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Балашов Р. В.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Тишкова А.С.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

001594

№ РОСС RU.32311.ОС02.ПБ01.1411

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах и правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Наименование продукции согласно ТУ 27.33.13-001-40678497-2019	Максимальное расстояние между опорами лотка, мм	Максимальная нагрузка, кг/пог.м	Время наступления критического состояния (предел огнестойкости), по потере несущей способности (R) при огневом воздействии по ГОСТ 30247.0-94
Лотки лестничные усиленные с крышками, аксессуарами и элементами монтажной системы торговой марки «CLiVE».	1500	30	R90
Лотки лестничные с крышками, аксессуарами и элементами монтажной системы торговой марки «CLiVE»	1500	20	R90
Лотки перфорированные и неперфорированные с крышками, аксессуарами и элементами монтажной системы торговой марки «CLiVE»	1500	16	R90
Лотки проволоочные с крышками, аксессуарами и элементами монтажной системы торговой марки «CLiVE»	1500	11	R90



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Р. В. Балашов

А. С. Тишкова